Ведомость потребления горячей воды

с 21.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Чкалова д. 18

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DC264 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.09.2026	61,9	51,6	87,024	73,066	13,958	0,47	0,47	4,940	3,402	1,538	24,00
22.09.2026	59,6	50,0	87,329	72,777	14,552	0,47	0,47	4,744	3,274	1,470	24,00
23.09.2026	61,6	51,2	86,123	71,880	14,244	0,45	0,45	4,861	3,317	1,544	24,00
24.09.2026	61,9	51,5	83,826	71,397	12,428	0,48	0,48	4,761	3,313	1,447	24,00
25.09.2026	61,6	51,3	86,148	70,874	15,274	0,48	0,48	4,870	3,278	1,592	24,00
26.09.2026	60,9	50,8	84,751	70,730	14,022	0,48	0,48	4,718	3,234	1,484	24,00
27.09.2026	61,7	51,4	86,542	70,486	16,056	0,48	0,47	4,898	3,263	1,635	24,00
28.09.2026	61,7	51,2	84,500	70,417	14,083	0,47	0,47	4,781	3,249	1,532	24,00
29.09.2026	64,2	54,4	102,710	90,460	12,250	0,48	0,47	6,063	4,499	1,564	24,00
30.09.2026	61,7	51,5	89,448	75,121	14,327	0,48	0,48	5,062	3,486	1,576	24,00
01.10.2026	60,1	50,2	88,790	72,846	15,944	0,48	0,48	4,870	3,287	1,583	24,00
02.10.2026	54,1	45,6	89,191	72,716	16,475	0,47	0,47	4,365	2,949	1,416	24,00
03.10.2026	54,9	46,2	88,950	72,675	16,275	0,47	0,47	4,435	2,987	1,448	24,00
04.10.2026	58,1	48,4	88,874	72,636	16,238	0,47	0,47	4,733	3,148	1,585	24,00
05.10.2026	61,4	50,8	86,270	72,255	14,015	0,48	0,48	4,861	3,306	1,556	24,00
06.10.2026	62,8	51,7	85,972	71,446	14,526	0,48	0,48	4,954	3,335	1,619	24,00
07.10.2026	62,3	51,6	85,930	71,292	14,638	0,48	0,48	4,913	3,315	1,598	24,00
08.10.2026	61,8	51,3	80,274	65,798	14,476	0,48	0,48	4,549	3,041	1,508	22,43
09.10.2026	61,9	51,3	83,814	69,060	14,755	0,48	0,48	4,763	3,197	1,566	24,00
10.10.2026	61,9	51,2	83,261	68,950	14,311	0,48	0,48	4,728	3,178	1,550	24,00
11.10.2026	62,2	51,6	83,412	68,658	14,754	0,48	0,48	4,758	3,192	1,565	24,00
12.10.2026	61,9	51,4	85,997	68,299	17,698	0,48	0,48	4,880	3,163	1,717	24,00
13.10.2026	62,1	51,7	82,576	68,265	14,311	0,46	0,47	4,704	3,181	1,524	24,00
14.10.2026	61,4	51,1	82,636	68,170	14,466	0,48	0,49	4,651	3,136	1,514	24,00
15.10.2026	61,6	51,3	82,555	67,614	14,941	0,48	0,49	4,666	3,128	1,539	24,00
16.10.2026	61,5	51,2	81,431	67,288	14,143	0,49	0,49	4,593	3,104	1,489	24,00
17.10.2026	61,5	51,1	82,248	67,074	15,174	0,49	0,49	4,641	3,087	1,554	24,00
18.10.2026	61,4	51,0	84,196	66,947	17,249	0,48	0,48	4,739	3,072	1,666	24,00
19.10.2026	61,6	51,0	81,239	66,960	14,279	0,48	0,48	4,587	3,075	1,512	24,00
20.10.2026	61,8	51,0	82,638	66,662	15,976	0,48	0,48	4,687	3,064	1,623	24,00
Итого	**61,1**	**50,8**	**2568,654**	**2122,818**	**445,836**	**0,48**	**0,48**	**143,774**	**97,261**	**46,513**	**718,43**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **46,513** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **445,836** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: