ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА Q параметров потребления тепла • ID 1

28.09.2026 — 20.10.2026

Характеристики средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Чкалова д. 18. Отопление
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. A-F)
№ DC186
Версия ПО

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (МПа)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	21,4	20,3	1133,298	0,000	1133,298	0,00	0,00	1,287	-	1,287	24,00
29.09.2026	23,5	21,4	459,314	0,001	459,314	0,21	0,27	0,543	-	0,543	24,00
30.09.2026	21,5	20,2	0,000	0,000	0,000	0,32	0,46	0,000	-	0,000	24,00
01.10.2026	20,8	19,7	0,000	0,000	0,000	0,30	0,45	0,000	-	0,000	24,00
02.10.2026	30,0	27,1	111,771	110,475	1,296	0,37	0,46	0,796	-	0,796	24,00
03.10.2026	52,3	44,9	355,984	362,111	-6,127	0,55	0,49	2,632	-	2,632	24,00
04.10.2026	44,4	38,5	324,390	330,094	-5,705	0,55	0,50	1,942	-	1,942	24,00
05.10.2026	38,5	33,2	279,993	284,471	-4,478	0,55	0,52	1,501	-	1,501	24,00
06.10.2026	49,7	41,4	314,343	319,395	-5,052	0,55	0,51	2,575	-	2,575	24,00
07.10.2026	47,7	40,5	324,357	329,729	-5,372	0,56	0,51	2,341	-	2,341	24,00
08.10.2026	46,6	39,7	300,267	305,199	-4,933	0,57	0,52	2,082	-	2,082	22,43
09.10.2026	47,6	40,0	303,352	308,117	-4,765	0,57	0,53	2,297	-	2,297	24,00
10.10.2026	47,8	40,1	291,013	295,261	-4,249	0,56	0,52	2,245	-	2,245	24,00
11.10.2026	48,2	40,5	291,299	295,473	-4,174	0,56	0,53	2,245	-	2,245	24,00
12.10.2026	47,9	40,3	291,076	295,225	-4,149	0,56	0,53	2,216	-	2,216	24,00
13.10.2026	43,7	37,7	287,502	291,540	-4,038	0,57	0,54	1,723	-	1,723	24,00
14.10.2026	40,1	35,0	273,937	277,541	-3,604	0,57	0,54	1,380	-	1,380	24,00
15.10.2026	40,5	35,2	267,406	270,828	-3,421	0,57	0,54	1,405	-	1,405	24,00
16.10.2026	39,9	34,9	266,515	269,923	-3,408	0,57	0,54	1,349	-	1,349	24,00
17.10.2026	39,9	34,7	266,735	270,118	-3,382	0,57	0,54	1,377	-	1,377	24,00
18.10.2026	39,7	34,6	266,672	270,120	-3,448	0,57	0,54	1,360	-	1,360	24,00
19.10.2026	39,6	34,3	266,962	270,394	-3,432	0,57	0,54	1,389	-	1,389	24,00
20.10.2026	39,7	34,2	268,676	272,702	-4,026	0,58	0,55	1,490	-	1,490	24,00
Итого	**39,6**	**34,3**	**6944,862**	**5428,718**	**1516,144**	**0,49**	**0,48**	**36,175**	**-**	36,175	**550,43**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 00:00	107525,172	1,324	-	1952,23
21.10.2026 00:00	114470,039	5430,043	-	2502,65
	6944,867	**5428,719**	**-**	**550,42**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь) **0,000 ГКал**

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь) **36,175 ГКал**

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Представитель обслуживающей организации: _____

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.10.2026 15:34:40