Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 50

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № ВА592 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	67,2	59,8	415,511	416,824	-1,313	7,0	5,0	-	-	3,023	23,90
29.09.2026	69,4	59,4	310,694	310,396	0,298	7,0	5,0	-	-	3,074	24,00
30.09.2026	65,6	58,3	410,678	410,725	-0,046	7,0	5,0	-	-	2,968	24,00
01.10.2026	66,7	57,0	642,876	646,406	-3,530	7,0	5,0	-	-	6,824	24,00
02.10.2026	64,8	53,4	778,192	784,305	-6,113	7,0	5,0	-	-	8,810	24,00
03.10.2026	68,4	54,6	699,134	704,603	-5,469	7,0	5,0	-	-	9,606	24,00
04.10.2026	67,8	54,0	708,933	714,595	-5,662	7,0	5,0	-	-	9,715	24,00
05.10.2026	68,8	54,2	681,981	687,306	-5,325	7,0	5,0	-	-	9,876	24,00
06.10.2026	68,9	54,0	728,558	735,341	-6,783	7,0	5,0	-	-	10,782	24,00
07.10.2026	68,3	53,9	729,803	737,141	-7,338	7,0	5,0	-	-	10,445	24,00
08.10.2026	67,2	54,3	751,158	759,342	-8,184	7,0	5,0	-	-	9,681	24,00
09.10.2026	67,7	54,9	806,855	816,249	-9,394	7,0	5,0	-	-	10,287	24,00
10.10.2026	67,8	54,6	721,089	728,411	-7,323	7,0	5,0	-	-	9,452	24,00
11.10.2026	67,9	55,0	691,903	699,567	-7,664	7,0	5,0	-	-	8,924	24,00
12.10.2026	67,5	54,5	753,802	762,985	-9,183	7,0	5,0	-	-	9,687	24,00
13.10.2026	68,0	55,3	705,912	714,798	-8,885	7,0	5,0	-	-	8,965	24,00
14.10.2026	66,0	54,3	728,047	737,416	-9,369	7,0	5,0	-	-	8,471	24,00
15.10.2026	66,8	54,8	713,402	722,691	-9,289	7,0	5,0	-	-	8,507	24,00
16.10.2026	66,4	54,7	716,744	726,369	-9,625	7,0	5,0	-	-	8,368	24,00
17.10.2026	66,6	54,9	720,620	730,877	-10,257	7,0	5,0	-	-	8,441	24,00
18.10.2026	66,3	54,5	722,091	732,703	-10,612	7,0	5,0	-	-	8,484	24,00
19.10.2026	66,7	54,8	719,467	730,250	-10,783	7,0	5,0	-	-	8,590	24,00
20.10.2026	67,8	55,8	779,723	791,826	-12,104	7,0	5,0	-	-	9,407	24,00
Итого	**67,3**	**55,3**	**15637,171**	**15801,124**	**-163,953**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**192,387**	**551,90**

Всего к оплате Qп = **192,387** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-163,953** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: