Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, пр. Московский, д. 10

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № ВВ300 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	67,0	60,9	232,572	233,338	-0,766	7,0	5,0	-	-	1,421	24,00
29.09.2026	67,5	61,1	224,958	225,748	-0,790	7,0	5,0	-	-	1,461	24,00
30.09.2026	67,3	61,4	249,074	249,879	-0,805	7,0	5,0	-	-	1,483	24,00
01.10.2026	68,8	63,0	295,970	296,931	-0,960	7,0	5,0	-	-	1,736	24,00
02.10.2026	68,3	62,6	332,659	333,699	-1,040	7,0	5,0	-	-	1,895	24,00
03.10.2026	68,7	61,5	295,575	296,728	-1,153	7,0	5,0	-	-	2,112	24,00
04.10.2026	68,2	60,5	297,279	298,523	-1,243	7,0	5,0	-	-	2,301	24,00
05.10.2026	68,1	60,5	277,495	278,636	-1,141	7,0	5,0	-	-	2,110	24,00
06.10.2026	62,5	55,4	254,390	255,399	-1,009	7,0	5,0	-	-	1,927	23,43
07.10.2026	66,0	57,8	248,160	249,223	-1,063	7,0	5,0	-	-	2,010	24,00
08.10.2026	69,1	61,1	248,088	249,190	-1,102	7,0	5,0	-	-	2,017	24,00
09.10.2026	69,7	62,6	283,542	284,655	-1,113	7,0	5,0	-	-	2,012	24,00
10.10.2026	69,7	62,6	266,783	267,830	-1,047	7,0	5,0	-	-	1,893	24,00
11.10.2026	69,9	62,6	262,866	263,931	-1,065	7,0	5,0	-	-	1,924	24,00
12.10.2026	69,2	61,6	272,195	273,324	-1,129	7,0	5,0	-	-	2,063	24,00
13.10.2026	68,8	62,5	299,190	300,240	-1,051	7,0	5,0	-	-	1,909	24,00
14.10.2026	67,3	63,4	314,932	315,609	-0,677	7,0	5,0	-	-	1,244	23,95
15.10.2026	65,7	62,7	331,865	332,425	-0,561	7,0	5,0	-	-	1,042	23,57
16.10.2026	68,2	64,8	332,972	333,597	-0,624	7,0	5,0	-	-	1,132	24,00
17.10.2026	68,3	64,4	329,299	329,994	-0,695	7,0	5,0	-	-	1,258	24,00
18.10.2026	68,4	63,2	341,056	342,039	-0,983	7,0	5,0	-	-	1,788	24,00
19.10.2026	68,2	63,3	343,095	344,037	-0,942	7,0	5,0	-	-	1,711	24,00
20.10.2026	68,9	63,7	350,751	351,770	-1,019	7,0	5,0	-	-	1,839	24,00
Итого	**68,0**	**61,9**	**6684,767**	**6706,744**	**-21,977**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**40,288**	**550,95**

Всего к оплате Qп = **40,288** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-21,977** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: