Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № ВА512 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	15,9	16,0	1,939	0,784	1,155	7,0	5,0	-	-	0,000	0,07
29.09.2026	15,8	15,9	1,834	0,456	1,379	7,0	5,0	-	-	0,000	0,08
30.09.2026	15,5	15,6	1,648	0,036	1,612	7,0	5,0	-	-	0,000	0,12
01.10.2026	30,2	26,5	58,400	58,639	-0,239	7,0	5,0	-	-	0,395	13,25
02.10.2026	44,0	38,5	177,254	179,488	-2,234	7,0	5,0	-	-	0,843	24,00
03.10.2026	43,6	39,3	221,040	223,276	-2,235	7,0	5,0	-	-	0,963	24,00
04.10.2026	43,6	39,0	222,270	224,414	-2,144	7,0	5,0	-	-	1,022	24,00
05.10.2026	43,8	38,6	207,406	209,243	-1,837	7,0	5,0	-	-	1,071	24,00
06.10.2026	44,0	38,0	176,524	177,907	-1,384	7,0	5,0	-	-	1,053	24,00
07.10.2026	44,3	37,7	159,875	161,180	-1,306	7,0	5,0	-	-	1,049	24,00
08.10.2026	44,3	37,6	157,528	158,695	-1,166	7,0	5,0	-	-	1,041	24,00
09.10.2026	46,0	39,1	168,663	169,826	-1,163	7,0	5,0	-	-	1,154	24,00
10.10.2026	49,6	41,8	165,049	166,068	-1,019	7,0	5,0	-	-	1,287	24,00
11.10.2026	49,7	42,2	163,642	164,564	-0,921	7,0	5,0	-	-	1,222	24,00
12.10.2026	49,6	42,4	162,051	162,792	-0,741	7,0	5,0	-	-	1,169	24,00
13.10.2026	45,7	40,0	162,458	163,151	-0,693	7,0	5,0	-	-	0,928	24,00
14.10.2026	40,7	36,4	162,843	163,469	-0,626	7,0	5,0	-	-	0,700	24,00
15.10.2026	40,8	36,6	167,808	168,458	-0,650	7,0	5,0	-	-	0,703	24,00
16.10.2026	41,0	36,7	163,705	164,286	-0,582	7,0	5,0	-	-	0,710	24,00
17.10.2026	42,0	37,4	163,432	164,007	-0,574	7,0	5,0	-	-	0,759	24,00
18.10.2026	41,8	37,2	163,497	164,064	-0,568	7,0	5,0	-	-	0,752	24,00
19.10.2026	41,6	37,0	164,275	164,813	-0,538	7,0	5,0	-	-	0,764	24,00
20.10.2026	40,9	36,2	163,379	164,054	-0,675	7,0	5,0	-	-	0,770	24,00
Итого	**39,8**	**35,0**	**3356,520**	**3373,670**	**-17,150**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**18,356**	**469,52**

Всего к оплате Qп = **18,356** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-17,150** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: