Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DB683 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	16,1	16,0	26,608	3,154	23,455	7,0	5,0	-	-	0,001	23,83
29.09.2026	16,0	15,9	24,552	3,029	21,523	7,0	5,0	-	-	0,001	23,87
30.09.2026	15,7	15,6	27,766	2,814	24,952	7,0	5,0	-	-	0,001	23,88
01.10.2026	16,4	16,2	29,034	2,706	26,327	7,0	5,0	-	-	0,005	24,00
02.10.2026	27,2	24,3	37,910	26,582	11,328	7,0	5,0	-	-	0,176	23,98
03.10.2026	43,8	37,0	60,991	61,323	-0,332	7,0	5,0	-	-	0,415	24,00
04.10.2026	43,7	36,9	60,412	60,749	-0,337	7,0	5,0	-	-	0,410	24,00
05.10.2026	43,9	36,3	53,918	54,188	-0,270	7,0	5,0	-	-	0,404	24,00
06.10.2026	44,1	35,6	45,618	45,827	-0,209	7,0	5,0	-	-	0,384	24,00
07.10.2026	44,4	35,1	39,853	39,886	-0,033	7,0	5,0	-	-	0,365	24,00
08.10.2026	44,4	35,3	40,017	40,059	-0,042	7,0	5,0	-	-	0,361	24,00
09.10.2026	46,3	36,9	42,724	42,858	-0,134	7,0	5,0	-	-	0,401	24,00
10.10.2026	49,7	39,1	42,248	42,391	-0,143	7,0	5,0	-	-	0,449	24,00
11.10.2026	49,8	39,3	42,347	42,484	-0,136	7,0	5,0	-	-	0,443	24,00
12.10.2026	49,7	39,3	42,506	42,651	-0,146	7,0	5,0	-	-	0,438	24,00
13.10.2026	45,2	37,0	42,808	42,992	-0,184	7,0	5,0	-	-	0,351	24,00
14.10.2026	40,8	34,3	43,087	43,314	-0,227	7,0	5,0	-	-	0,282	24,00
15.10.2026	40,8	34,4	44,468	44,705	-0,237	7,0	5,0	-	-	0,286	24,00
16.10.2026	41,2	34,5	43,468	43,689	-0,222	7,0	5,0	-	-	0,292	24,00
17.10.2026	42,1	35,0	43,542	43,773	-0,231	7,0	5,0	-	-	0,306	24,00
18.10.2026	41,9	34,9	43,357	43,591	-0,234	7,0	5,0	-	-	0,302	24,00
19.10.2026	41,7	34,7	43,272	43,508	-0,236	7,0	5,0	-	-	0,302	24,00
20.10.2026	40,9	33,9	42,701	42,911	-0,210	7,0	5,0	-	-	0,298	24,00
Итого	**38,5**	**32,1**	**963,209**	**859,187**	**104,022**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**6,675**	**551,57**

Всего к оплате Qп = **6,675** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **104,022** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: