Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DD178 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	66,6	61,0	388,632	375,005	13,627	1,7	1,4	-	-	2,167	24,00
29.09.2026	66,8	61,3	385,604	372,104	13,500	1,7	1,4	-	-	2,130	24,00
30.09.2026	66,8	62,0	446,237	430,933	15,304	1,7	1,4	-	-	2,161	24,00
01.10.2026	68,6	62,4	496,699	481,213	15,487	1,8	1,4	-	-	3,114	24,00
02.10.2026	68,2	61,0	598,830	580,956	17,874	1,8	1,4	-	-	4,304	24,00
03.10.2026	68,5	61,1	636,954	618,982	17,972	1,9	1,5	-	-	4,695	24,00
04.10.2026	68,0	60,7	668,183	649,508	18,675	1,9	1,5	-	-	4,925	24,00
05.10.2026	67,9	61,0	641,035	622,876	18,159	1,9	1,5	-	-	4,474	24,00
06.10.2026	66,9	59,5	653,300	635,963	17,337	1,9	1,4	-	-	4,582	24,00
07.10.2026	66,0	59,7	652,364	634,778	17,587	1,9	1,5	-	-	3,955	24,00
08.10.2026	69,1	62,0	563,998	548,544	15,455	1,9	1,5	-	-	4,005	24,00
09.10.2026	69,7	62,0	545,846	531,102	14,744	2,0	1,5	-	-	4,236	24,00
10.10.2026	69,6	62,5	532,389	518,298	14,091	2,0	1,5	-	-	3,749	24,00
11.10.2026	69,8	62,5	517,101	503,225	13,876	2,0	1,5	-	-	3,762	24,00
12.10.2026	69,1	62,1	572,501	557,842	14,659	2,0	1,5	-	-	4,003	24,00
13.10.2026	68,7	62,9	554,494	546,851	7,643	2,0	1,5	-	-	3,227	23,73
14.10.2026	67,2	62,0	635,429	619,962	15,467	1,9	1,5	-	-	3,259	24,00
15.10.2026	67,2	61,7	604,562	589,574	14,988	1,9	1,4	-	-	3,281	24,00
16.10.2026	68,0	62,3	565,508	551,419	14,089	1,9	1,4	-	-	3,270	24,00
17.10.2026	68,1	62,2	571,560	557,277	14,283	1,9	1,5	-	-	3,396	24,00
18.10.2026	68,2	62,2	572,441	558,095	14,345	1,9	1,5	-	-	3,456	24,00
19.10.2026	68,0	61,8	585,844	571,604	14,240	1,9	1,4	-	-	3,727	24,00
20.10.2026	68,9	61,0	594,940	580,661	14,280	1,9	1,5	-	-	4,716	24,00
Итого	**68,1**	**61,6**	**12984,452**	**12636,771**	**347,681**	**1,9**	**1,5**	**-**	**-**	**84,593**	**551,73**

Всего к оплате Qп = **84,593** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **347,681** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: