Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № ВВ580 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	66,8	59,4	244,438	226,034	18,404	7,0	5,0	-	-	1,790	24,00
29.09.2026	67,0	59,4	244,469	226,018	18,451	7,0	5,0	-	-	1,836	24,00
30.09.2026	67,0	60,4	285,122	263,828	21,294	7,0	5,0	-	-	1,881	24,00
01.10.2026	68,8	62,0	664,836	650,217	14,619	7,0	5,0	-	-	4,841	24,00
02.10.2026	68,4	61,8	772,387	750,978	21,409	7,0	5,0	-	-	5,074	24,00
03.10.2026	68,7	61,9	567,566	558,508	9,058	7,0	5,0	-	-	3,822	24,00
04.10.2026	68,2	60,9	576,552	566,916	9,636	7,0	5,0	-	-	4,218	24,00
05.10.2026	68,1	61,3	561,516	552,580	8,935	7,0	5,0	-	-	3,864	24,00
06.10.2026	67,0	60,1	581,558	571,401	10,157	7,0	5,0	-	-	4,011	24,00
07.10.2026	66,3	59,7	542,847	535,222	7,625	7,0	5,0	-	-	3,523	24,00
08.10.2026	69,3	63,0	572,961	563,043	9,918	7,0	5,0	-	-	3,594	24,00
09.10.2026	69,9	63,7	599,742	588,037	11,706	7,0	5,0	-	-	3,714	24,00
10.10.2026	69,8	63,9	596,252	584,508	11,745	7,0	5,0	-	-	3,493	24,00
11.10.2026	70,0	64,3	597,858	586,133	11,724	7,0	5,0	-	-	3,437	24,00
12.10.2026	69,3	63,0	595,511	583,956	11,555	7,0	5,0	-	-	3,737	24,00
13.10.2026	68,9	64,0	596,901	585,161	11,740	7,0	5,0	-	-	2,912	24,00
14.10.2026	67,3	62,2	564,496	554,676	9,820	7,0	5,0	-	-	2,928	24,00
15.10.2026	67,4	61,8	546,144	537,418	8,726	7,0	5,0	-	-	3,015	24,00
16.10.2026	68,2	62,5	535,535	527,270	8,265	7,0	5,0	-	-	3,054	24,00
17.10.2026	68,3	62,4	545,339	536,441	8,898	7,0	5,0	-	-	3,233	24,00
18.10.2026	68,4	62,5	542,581	533,807	8,775	7,0	5,0	-	-	3,182	24,00
19.10.2026	68,3	61,9	542,406	533,752	8,653	7,0	5,0	-	-	3,446	24,00
20.10.2026	69,1	61,7	564,687	554,768	9,919	7,0	5,0	-	-	4,164	24,00
Итого	**68,3**	**61,9**	**12441,705**	**12170,673**	**271,033**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**78,767**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **78,767** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **271,033** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: