Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 4

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DD366 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	66,8	64,0	394,942	395,640	-0,697	1,5	1,3	-	-	1,104	24,00
29.09.2026	66,9	64,0	390,928	391,716	-0,788	1,5	1,3	-	-	1,155	24,00
30.09.2026	67,0	64,5	451,657	452,165	-0,508	1,6	1,3	-	-	1,118	24,00
01.10.2026	68,7	63,9	515,808	518,038	-2,230	1,6	1,3	-	-	2,529	24,00
02.10.2026	68,3	63,1	577,728	580,083	-2,356	1,6	1,3	-	-	2,998	24,00
03.10.2026	68,6	63,5	618,982	620,847	-1,864	1,7	1,3	-	-	3,135	24,00
04.10.2026	68,1	62,8	638,278	640,744	-2,466	1,7	1,3	-	-	3,407	24,00
05.10.2026	68,1	62,9	626,054	628,593	-2,539	1,7	1,3	-	-	3,229	24,00
06.10.2026	66,8	61,3	596,919	599,239	-2,319	1,7	1,3	-	-	3,044	24,00
07.10.2026	66,4	61,1	624,727	626,936	-2,209	1,7	1,3	-	-	3,243	24,00
08.10.2026	69,3	64,1	624,685	625,511	-0,826	1,7	1,3	-	-	3,225	24,00
09.10.2026	69,9	64,6	607,986	608,455	-0,469	1,8	1,3	-	-	3,213	24,00
10.10.2026	69,7	64,8	610,903	611,334	-0,431	1,8	1,3	-	-	2,999	24,00
11.10.2026	70,0	64,9	592,551	592,913	-0,362	1,8	1,3	-	-	2,978	24,00
12.10.2026	69,2	64,4	617,125	617,155	-0,030	1,8	1,3	-	-	2,937	24,00
13.10.2026	68,9	65,0	631,744	631,347	0,397	1,8	1,3	-	-	2,451	24,00
14.10.2026	67,3	63,4	634,322	633,757	0,565	1,7	1,3	-	-	2,456	24,00
15.10.2026	67,3	63,3	600,058	599,850	0,209	1,7	1,3	-	-	2,384	24,00
16.10.2026	68,2	64,1	576,910	576,977	-0,067	1,7	1,3	-	-	2,351	24,00
17.10.2026	68,3	64,2	590,033	589,963	0,071	1,7	1,3	-	-	2,421	24,00
18.10.2026	68,3	64,1	589,711	589,755	-0,044	1,7	1,3	-	-	2,477	24,00
19.10.2026	68,2	63,7	593,704	593,611	0,092	1,7	1,3	-	-	2,649	24,00
20.10.2026	69,0	63,8	582,693	582,859	-0,167	1,7	1,3	-	-	3,019	24,00
Итого	**68,2**	**63,7**	**13288,449**	**13307,487**	**-19,038**	**1,7**	**1,3**	**-**	**-**	**60,522**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **60,522** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-19,038** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: