Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Насырова, д. 6

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 3501 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	66,5	63,7	420,673	433,125	-12,452	5,9	3,8	-	-	1,200	24,00
29.09.2026	66,7	63,8	423,167	434,542	-11,375	5,9	3,8	-	-	1,261	24,00
30.09.2026	66,8	64,3	490,104	501,742	-11,639	6,7	3,8	-	-	1,267	24,00
01.10.2026	68,4	65,1	543,763	555,093	-11,330	7,2	3,8	-	-	1,851	19,00
02.10.2026	68,0	63,8	573,195	588,229	-15,034	7,3	3,8	-	-	2,452	24,00
03.10.2026	68,4	64,4	626,710	642,604	-15,893	8,2	4,1	-	-	2,523	24,00
04.10.2026	67,9	63,5	639,771	656,690	-16,918	8,1	4,2	-	-	2,820	24,00
05.10.2026	67,8	63,4	631,645	647,353	-15,708	8,1	4,2	-	-	2,825	24,00
06.10.2026	66,5	61,8	645,302	662,533	-17,231	8,0	3,9	-	-	3,096	24,00
07.10.2026	65,5	61,5	616,973	634,665	-17,693	8,0	4,2	-	-	2,511	23,00
08.10.2026	69,0	65,2	648,768	667,477	-18,709	8,5	4,2	-	-	2,526	24,00
09.10.2026	69,6	65,8	674,395	692,484	-18,089	8,9	4,3	-	-	2,647	24,00
10.10.2026	69,5	65,8	676,405	694,219	-17,814	8,9	4,3	-	-	2,516	24,00
11.10.2026	69,7	66,1	677,706	696,422	-18,717	8,9	4,3	-	-	2,488	24,00
12.10.2026	69,0	65,1	694,694	708,110	-13,417	8,7	4,3	-	-	2,727	24,00
13.10.2026	68,7	65,6	715,525	720,764	-5,239	8,9	4,3	-	-	2,242	21,00
14.10.2026	67,1	63,4	665,110	670,633	-5,523	8,4	4,2	-	-	2,496	24,00
15.10.2026	67,1	63,8	609,268	616,785	-7,517	8,0	4,1	-	-	2,040	24,00
16.10.2026	67,9	64,9	598,233	604,329	-6,096	7,8	4,1	-	-	1,833	24,00
17.10.2026	68,0	64,6	655,384	661,344	-5,960	7,9	4,1	-	-	2,265	24,00
18.10.2026	68,1	65,0	647,307	653,235	-5,928	7,9	4,1	-	-	2,065	24,00
19.10.2026	67,9	64,4	617,988	624,249	-6,261	7,9	4,1	-	-	2,225	24,00
20.10.2026	68,7	64,3	633,943	640,539	-6,596	7,8	4,1	-	-	2,864	24,00
Итого	**68,0**	**64,3**	**14126,028**	**14407,166**	**-281,138**	**7,9**	**4,1**	**-**	**-**	**52,739**	**543,00**

Всего к оплате Qп = **52,739** Гкал

Всего к оплате за потери воды Мп = **-281,138** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: