Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № ВВ237 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,7	18,6	0,028	0,292	-0,265	7,0	5,0	-	-	0,000	23,97
29.09.2026	19,8	18,6	0,061	0,138	-0,077	7,0	5,0	-	-	0,000	23,98
30.09.2026	22,3	18,9	0,000	0,003	-0,003	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
01.10.2026	48,7	43,9	57,332	57,868	-0,536	7,0	5,0	-	-	0,316	23,95
02.10.2026	64,5	58,6	97,309	98,299	-0,990	7,0	5,0	-	-	0,547	23,97
03.10.2026	68,1	62,3	100,177	100,776	-0,599	7,0	5,0	-	-	0,590	24,00
04.10.2026	67,5	60,8	89,634	89,362	0,273	7,0	5,0	-	-	0,595	24,00
05.10.2026	68,4	60,1	64,900	63,725	1,176	7,0	5,0	-	-	0,542	24,00
06.10.2026	68,7	61,8	87,712	86,621	1,091	7,0	5,0	-	-	0,563	24,00
07.10.2026	68,2	63,8	118,723	118,680	0,043	7,0	5,0	-	-	0,529	24,00
08.10.2026	67,1	63,0	116,138	115,971	0,168	7,0	5,0	-	-	0,477	24,00
09.10.2026	67,6	63,6	118,206	117,660	0,545	7,0	5,0	-	-	0,469	24,00
10.10.2026	67,7	63,2	112,004	110,902	1,102	7,0	5,0	-	-	0,504	24,00
11.10.2026	67,9	63,6	110,116	109,519	0,597	7,0	5,0	-	-	0,469	24,00
12.10.2026	67,4	63,4	110,162	109,807	0,354	7,0	5,0	-	-	0,438	24,00
13.10.2026	67,9	64,4	111,960	111,591	0,368	7,0	5,0	-	-	0,400	24,00
14.10.2026	65,9	61,2	82,447	81,874	0,572	7,0	5,0	-	-	0,337	24,00
15.10.2026	66,6	60,2	60,856	60,480	0,375	7,0	5,0	-	-	0,369	24,00
16.10.2026	66,2	59,2	50,318	49,892	0,426	7,0	5,0	-	-	0,340	24,00
17.10.2026	66,3	59,0	41,711	41,577	0,134	7,0	5,0	-	-	0,305	24,00
18.10.2026	66,0	58,6	42,016	42,361	-0,345	7,0	5,0	-	-	0,310	24,00
19.10.2026	66,4	58,9	41,589	42,322	-0,734	7,0	5,0	-	-	0,311	24,00
20.10.2026	67,6	59,1	44,482	44,529	-0,048	7,0	5,0	-	-	0,377	24,00
Итого	**60,2**	**55,0**	**1657,880**	**1654,252**	**3,628**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**8,788**	**551,87**

Всего к оплате Qп = **8,788** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **3,628** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: