Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 44А

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DB158 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,6	18,5	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
29.09.2026	19,1	18,4	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
30.09.2026	20,8	18,5	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
01.10.2026	23,3	19,4	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
02.10.2026	27,1	21,3	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
03.10.2026	28,0	21,4	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
04.10.2026	28,3	21,7	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
05.10.2026	28,3	21,8	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
06.10.2026	43,4	35,8	17,213	17,143	0,070	7,0	5,0	-	-	0,153	9,07
07.10.2026	68,1	60,5	44,444	44,232	0,212	7,0	5,0	-	-	0,339	24,00
08.10.2026	67,0	60,3	43,275	43,127	0,148	7,0	5,0	-	-	0,291	24,00
09.10.2026	67,5	61,0	42,280	42,146	0,133	7,0	5,0	-	-	0,274	24,00
10.10.2026	67,6	61,1	37,688	37,607	0,081	7,0	5,0	-	-	0,247	24,00
11.10.2026	67,7	61,4	38,047	37,931	0,116	7,0	5,0	-	-	0,242	24,00
12.10.2026	67,3	61,0	37,962	37,798	0,164	7,0	5,0	-	-	0,239	24,00
13.10.2026	67,8	61,5	37,231	37,036	0,195	7,0	5,0	-	-	0,233	24,00
14.10.2026	65,8	59,7	36,736	36,537	0,198	7,0	5,0	-	-	0,223	24,00
15.10.2026	66,5	60,5	37,758	37,539	0,219	7,0	5,0	-	-	0,227	24,00
16.10.2026	66,1	59,8	34,602	34,400	0,202	7,0	5,0	-	-	0,213	24,00
17.10.2026	66,2	57,6	20,813	20,628	0,185	7,0	5,0	-	-	0,174	24,00
18.10.2026	65,8	56,5	17,002	16,765	0,237	7,0	5,0	-	-	0,159	24,00
19.10.2026	66,2	56,4	16,576	16,335	0,241	7,0	5,0	-	-	0,162	24,00
20.10.2026	67,5	59,6	29,221	28,857	0,364	7,0	5,0	-	-	0,209	24,00
Итого	**51,1**	**44,9**	**490,847**	**488,082**	**2,765**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**3,384**	**345,07**

Всего к оплате Qп = **3,384** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **2,765** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: