Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2

Назначение: Теплоснабжение МКД

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DB891 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	18,1	18,1	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
29.09.2026	18,0	18,0	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
30.09.2026	17,8	17,9	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,00
01.10.2026	33,2	31,1	61,856	60,867	0,989	7,0	5,0	-	-	0,213	14,77
02.10.2026	44,3	40,5	81,774	80,768	1,005	7,0	5,0	-	-	0,312	24,00
03.10.2026	44,8	40,2	78,572	78,045	0,528	7,0	5,0	-	-	0,358	24,00
04.10.2026	44,5	40,0	81,880	81,814	0,066	7,0	5,0	-	-	0,369	24,00
05.10.2026	44,8	40,0	77,039	77,132	-0,093	7,0	5,0	-	-	0,367	24,00
06.10.2026	44,3	39,3	78,462	78,734	-0,272	7,0	5,0	-	-	0,391	24,00
07.10.2026	44,6	39,4	79,136	79,489	-0,353	7,0	5,0	-	-	0,413	24,00
08.10.2026	44,2	39,0	78,360	78,723	-0,363	7,0	5,0	-	-	0,401	24,00
09.10.2026	46,0	40,6	86,806	87,077	-0,271	7,0	5,0	-	-	0,462	24,00
10.10.2026	49,6	43,6	91,615	91,848	-0,233	7,0	5,0	-	-	0,550	24,00
11.10.2026	49,9	44,0	91,737	91,937	-0,200	7,0	5,0	-	-	0,538	24,00
12.10.2026	49,4	43,7	90,658	90,869	-0,212	7,0	5,0	-	-	0,517	24,00
13.10.2026	46,3	41,6	91,601	91,811	-0,209	7,0	5,0	-	-	0,433	24,00
14.10.2026	41,9	38,2	90,596	90,833	-0,238	7,0	5,0	-	-	0,335	24,00
15.10.2026	41,8	37,7	82,325	82,433	-0,108	7,0	5,0	-	-	0,334	24,00
16.10.2026	41,2	37,0	75,585	75,631	-0,046	7,0	5,0	-	-	0,322	24,00
17.10.2026	40,8	36,6	74,889	74,924	-0,035	7,0	5,0	-	-	0,317	24,00
18.10.2026	40,7	36,4	74,782	74,796	-0,014	7,0	5,0	-	-	0,317	24,00
19.10.2026	40,5	36,2	73,938	73,919	0,019	7,0	5,0	-	-	0,320	24,00
20.10.2026	41,0	36,2	71,488	71,419	0,070	7,0	5,0	-	-	0,341	24,00
Итого	**40,3**	**36,3**	**1613,098**	**1613,069**	**0,029**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**7,611**	**470,77**

Всего к оплате Qп = **7,611** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **0,029** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: