Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 1

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 177200 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	20,4	19,1	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
29.09.2026	20,2	18,9	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
30.09.2026	19,7	18,3	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
01.10.2026	36,0	34,9	290,200	284,820	5,380	6,2	6,0	-	-	0,327	24,00
02.10.2026	38,8	36,6	432,740	425,550	7,190	6,2	6,0	-	-	0,964	24,00
03.10.2026	43,7	40,5	361,400	355,420	5,980	6,2	6,0	-	-	1,129	24,00
04.10.2026	44,9	41,3	345,580	339,640	5,940	6,2	6,0	-	-	1,239	24,00
05.10.2026	44,8	41,1	336,590	330,070	6,520	6,2	6,0	-	-	1,250	24,00
06.10.2026	42,3	38,8	303,050	298,100	4,950	6,2	6,0	-	-	1,073	24,00
07.10.2026	45,5	41,3	303,500	300,470	3,030	6,2	6,0	-	-	1,264	24,00
08.10.2026	51,3	46,3	314,730	311,560	3,170	6,2	6,0	-	-	1,571	24,00
09.10.2026	52,3	47,6	348,410	345,060	3,350	6,2	6,0	-	-	1,633	24,00
10.10.2026	49,4	45,4	352,270	348,950	3,320	6,2	6,0	-	-	1,420	24,00
11.10.2026	49,8	45,8	351,570	348,170	3,400	6,2	6,0	-	-	1,390	24,00
12.10.2026	48,8	45,0	348,520	345,370	3,150	6,2	6,0	-	-	1,345	24,00
13.10.2026	45,4	42,2	335,020	332,310	2,710	6,2	6,0	-	-	1,044	24,00
14.10.2026	39,6	37,3	332,370	329,840	2,530	6,2	6,0	-	-	0,757	24,00
15.10.2026	37,5	35,6	314,340	312,300	2,040	6,2	6,0	-	-	0,607	24,00
16.10.2026	39,4	37,1	336,400	335,060	1,340	6,2	6,0	-	-	0,773	24,00
17.10.2026	40,8	38,4	344,230	343,380	0,850	6,2	6,0	-	-	0,845	24,00
18.10.2026	40,9	38,4	344,750	344,290	0,460	6,2	6,0	-	-	0,847	24,00
19.10.2026	40,4	37,9	343,270	343,150	0,120	6,2	6,0	-	-	0,860	24,00
20.10.2026	41,4	38,3	322,910	322,880	0,030	6,2	6,0	-	-	0,985	24,00
Итого	**40,6**	**37,7**	**6761,850**	**6696,390**	**65,460**	**6,2**	**6,0**	**-**	**-**	**21,323**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **21,323** Гкал

Всего к оплате за потери воды Мп = **65,460** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: