Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 2

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 178941 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Мп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	25,7	24,1	3,960	0,000	3,960	7,0	7,0	-	-	0,000	24,00
29.09.2026	25,6	24,0	3,980	0,000	3,980	7,0	7,0	-	-	0,000	24,00
30.09.2026	25,5	23,8	4,010	0,000	4,010	7,0	7,0	-	-	0,000	24,00
01.10.2026	35,4	34,2	164,420	159,130	5,290	7,0	7,0	-	-	0,204	24,00
02.10.2026	38,4	36,1	237,130	228,190	8,940	7,0	7,0	-	-	0,550	24,00
03.10.2026	42,9	39,6	199,160	193,830	5,330	7,0	7,0	-	-	0,664	24,00
04.10.2026	44,1	40,2	194,550	189,570	4,980	7,0	7,0	-	-	0,754	24,00
05.10.2026	44,0	40,1	188,270	183,730	4,540	7,0	7,0	-	-	0,741	24,00
06.10.2026	41,5	37,8	166,930	164,330	2,600	7,0	7,0	-	-	0,619	24,00
07.10.2026	44,7	40,2	167,660	165,070	2,590	7,0	7,0	-	-	0,746	24,00
08.10.2026	50,4	45,1	177,390	176,180	1,210	7,0	7,0	-	-	0,939	24,00
09.10.2026	51,3	46,4	197,100	188,620	8,480	7,0	7,0	-	-	0,970	24,00
10.10.2026	48,6	44,3	196,410	188,690	7,720	7,0	7,0	-	-	0,842	24,00
11.10.2026	48,9	44,6	197,870	190,830	7,040	7,0	7,0	-	-	0,838	24,00
12.10.2026	48,0	43,9	196,780	189,550	7,230	7,0	7,0	-	-	0,805	24,00
13.10.2026	44,6	41,2	188,400	183,550	4,850	7,0	7,0	-	-	0,619	24,00
14.10.2026	39,0	36,6	186,030	184,510	1,520	7,0	7,0	-	-	0,441	24,00
15.10.2026	36,8	34,8	176,960	175,090	1,870	7,0	7,0	-	-	0,354	24,00
16.10.2026	38,8	36,4	192,000	187,070	4,930	7,0	7,0	-	-	0,467	24,00
17.10.2026	40,1	37,5	198,350	192,380	5,970	7,0	7,0	-	-	0,513	24,00
18.10.2026	40,1	37,5	198,540	190,930	7,610	7,0	7,0	-	-	0,525	24,00
19.10.2026	39,7	37,0	198,620	191,320	7,300	7,0	7,0	-	-	0,534	24,00
20.10.2026	40,7	37,3	186,680	180,340	6,340	7,0	7,0	-	-	0,617	24,00
Итого	**40,6**	**37,5**	**3821,200**	**3702,910**	**118,290**	**7,0**	**7,0**	**-**	**-**	**12,742**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **12,742** Гкал

Всего к оплате за потери воды Мп = **118,290** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: