Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 12

Назначение: Ввод 3

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 173058 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	26,0	22,8	0,000	0,000	0,000	2,1	1,0	-	-	0,000	24,00
29.09.2026	25,9	22,7	0,000	0,000	0,000	2,0	1,1	-	-	0,000	24,00
30.09.2026	25,8	22,3	0,000	0,000	0,000	2,1	1,1	-	-	0,000	24,00
01.10.2026	36,1	34,8	105,800	105,200	0,600	4,1	3,5	-	-	0,129	24,00
02.10.2026	38,6	36,3	148,940	148,470	0,470	5,1	5,3	-	-	0,334	24,00
03.10.2026	43,5	40,2	119,290	118,600	0,690	5,6	6,0	-	-	0,385	24,00
04.10.2026	44,7	41,0	111,220	110,600	0,620	5,6	6,0	-	-	0,413	24,00
05.10.2026	44,6	40,8	107,240	106,590	0,650	5,6	6,0	-	-	0,410	24,00
06.10.2026	42,1	38,4	96,120	95,400	0,720	5,2	5,7	-	-	0,351	24,00
07.10.2026	45,2	40,8	95,770	94,780	0,990	5,5	6,0	-	-	0,420	24,00
08.10.2026	51,0	45,7	99,430	98,340	1,090	5,8	6,3	-	-	0,523	24,00
09.10.2026	52,0	47,2	110,640	109,630	1,010	6,1	6,5	-	-	0,531	24,00
10.10.2026	49,2	45,0	110,540	109,630	0,910	6,1	6,6	-	-	0,463	24,00
11.10.2026	49,5	45,4	110,660	109,620	1,040	6,1	6,6	-	-	0,454	24,00
12.10.2026	48,6	44,6	109,560	108,490	1,070	6,0	6,5	-	-	0,436	24,00
13.10.2026	45,2	42,0	105,250	104,380	0,870	6,0	6,5	-	-	0,332	24,00
14.10.2026	39,5	37,1	104,490	103,820	0,670	5,6	6,1	-	-	0,239	24,00
15.10.2026	37,3	35,4	98,900	98,200	0,700	5,1	5,7	-	-	0,184	24,00
16.10.2026	39,3	36,9	106,480	105,350	1,130	5,2	5,7	-	-	0,249	24,00
17.10.2026	40,6	38,2	108,970	107,720	1,250	5,2	5,8	-	-	0,269	24,00
18.10.2026	40,7	38,2	108,910	107,570	1,340	5,3	5,8	-	-	0,272	24,00
19.10.2026	40,2	37,6	108,560	107,130	1,430	5,2	5,8	-	-	0,281	24,00
20.10.2026	41,2	38,0	101,890	100,460	1,430	5,2	5,8	-	-	0,320	24,00
Итого	**41,2**	**37,9**	**2168,660**	**2149,980**	**18,680**	**5,0**	**5,3**	**-**	**-**	**6,995**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **6,995** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **18,680** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: