Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр., д. 16

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 179171 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	26,5	26,0	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
29.09.2026	26,5	26,0	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
30.09.2026	26,2	25,7	0,000	0,000	0,000	6,2	6,0	-	-	0,000	24,00
01.10.2026	31,3	30,0	386,324	386,324	0,000	6,2	6,0	-	-	0,502	24,00
02.10.2026	39,7	36,4	728,020	728,020	0,000	6,2	6,0	-	-	2,402	24,00
03.10.2026	43,8	39,5	721,949	721,949	0,000	6,2	6,0	-	-	3,104	24,00
04.10.2026	45,1	40,2	699,184	699,184	0,000	6,2	6,0	-	-	3,426	24,00
05.10.2026	45,0	40,0	721,547	721,547	0,000	6,2	6,0	-	-	3,608	24,00
06.10.2026	42,3	37,6	694,237	694,237	0,000	6,2	6,0	-	-	3,263	24,00
07.10.2026	45,7	40,1	726,268	726,268	0,000	6,2	6,0	-	-	4,067	24,00
08.10.2026	51,5	44,6	723,585	723,585	0,000	6,2	6,0	-	-	4,993	24,00
09.10.2026	52,5	46,0	697,621	697,621	0,000	6,2	6,0	-	-	4,535	24,00
10.10.2026	49,6	44,1	695,866	695,866	0,000	6,2	6,0	-	-	3,827	24,00
11.10.2026	50,0	44,5	724,468	724,468	0,000	6,2	6,0	-	-	3,985	24,00
12.10.2026	49,0	43,7	700,577	700,577	0,000	6,2	6,0	-	-	3,713	24,00
13.10.2026	45,2	41,0	695,170	695,170	0,000	6,2	6,0	-	-	2,920	24,00
14.10.2026	39,5	36,4	724,821	724,821	0,000	6,2	6,0	-	-	2,247	24,00
15.10.2026	37,4	34,9	723,320	723,320	0,000	6,2	6,0	-	-	1,808	24,00
16.10.2026	39,2	36,1	715,033	715,033	0,000	6,2	6,0	-	-	2,217	24,00
17.10.2026	41,0	37,6	696,366	696,366	0,000	6,2	6,0	-	-	2,368	24,00
18.10.2026	41,0	37,6	729,264	729,264	0,000	6,2	6,0	-	-	2,479	24,00
19.10.2026	40,5	37,1	703,887	703,887	0,000	6,2	6,0	-	-	2,393	24,00
20.10.2026	41,6	37,5	718,493	718,493	0,000	6,2	6,0	-	-	2,946	24,00
Итого	**41,3**	**37,5**	**13926,002**	**13926,002**	**0,000**	**6,2**	**6,0**	**-**	**-**	**60,803**	**552,00**

Всего к оплате Qп = **60,803** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **0,000** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: