Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № ВА771 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	26,1	23,8	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
29.09.2026	25,8	23,4	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
30.09.2026	24,8	22,4	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
01.10.2026	32,0	28,6	150,314	147,240	3,074	7,0	5,0	-	-	0,546	24,00
02.10.2026	41,3	37,2	297,531	294,679	2,852	7,0	5,0	-	-	1,217	24,00
03.10.2026	43,8	38,6	270,305	267,473	2,832	7,0	5,0	-	-	1,400	24,00
04.10.2026	41,4	36,7	265,311	262,377	2,934	7,0	5,0	-	-	1,263	24,00
05.10.2026	42,9	37,6	260,138	257,214	2,924	7,0	5,0	-	-	1,381	24,00
06.10.2026	40,6	35,7	238,412	235,852	2,560	7,0	5,0	-	-	1,181	23,83
07.10.2026	45,8	39,2	238,687	236,420	2,267	7,0	5,0	-	-	1,565	24,00
08.10.2026	51,3	43,3	244,167	241,746	2,421	7,0	5,0	-	-	1,948	24,00
09.10.2026	51,1	43,9	262,880	260,129	2,751	7,0	5,0	-	-	1,885	24,00
10.10.2026	43,0	38,3	270,808	268,221	2,587	7,0	5,0	-	-	1,279	24,00
11.10.2026	43,4	38,6	271,051	268,289	2,762	7,0	5,0	-	-	1,281	24,00
12.10.2026	42,1	37,7	268,339	265,632	2,707	7,0	5,0	-	-	1,183	24,00
13.10.2026	46,3	40,9	280,891	278,042	2,849	7,0	5,0	-	-	1,526	24,00
14.10.2026	45,4	40,8	287,748	284,802	2,946	7,0	5,0	-	-	1,350	24,00
15.10.2026	42,1	38,1	277,622	274,757	2,866	7,0	5,0	-	-	1,107	24,00
16.10.2026	40,8	37,1	275,162	272,221	2,941	7,0	5,0	-	-	1,012	24,00
17.10.2026	40,7	37,0	275,186	272,318	2,868	7,0	5,0	-	-	1,023	24,00
18.10.2026	40,8	37,1	275,799	272,809	2,990	7,0	5,0	-	-	1,036	24,00
19.10.2026	40,3	36,5	275,649	272,775	2,874	7,0	5,0	-	-	1,040	24,00
20.10.2026	46,8	40,9	278,023	275,108	2,915	7,0	5,0	-	-	1,642	24,00
Итого	**40,8**	**36,2**	**5264,023**	**5208,105**	**55,918**	**7,0**	**5,0**	**-**	**-**	**25,865**	**551,83**

Всего к оплате Qп = **25,865** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **55,918** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: