Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 3

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № ВА648 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	21,8	22,7	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	-	-	0,000	0,00
29.09.2026	21,7	22,6	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	-	-	0,000	0,00
30.09.2026	21,3	22,2	0,000	0,000	0,000	1,0	1,0	-	-	0,000	0,00
01.10.2026	30,6	28,9	110,988	111,853	-0,864	1,2	1,2	-	-	0,619	11,47
02.10.2026	43,6	37,7	240,872	242,631	-1,759	1,5	1,4	-	-	1,424	24,00
03.10.2026	46,7	40,0	252,531	254,355	-1,824	1,5	1,5	-	-	1,678	24,00
04.10.2026	46,0	39,5	251,562	253,437	-1,876	1,5	1,5	-	-	1,630	24,00
05.10.2026	45,7	39,3	249,676	251,647	-1,971	1,5	1,5	-	-	1,610	24,00
06.10.2026	44,5	38,4	245,301	247,391	-2,090	1,5	1,5	-	-	1,514	24,00
07.10.2026	54,7	46,4	286,609	288,529	-1,921	1,6	1,6	-	-	2,469	24,00
08.10.2026	48,0	41,0	247,401	249,454	-2,054	1,5	1,5	-	-	1,745	24,00
09.10.2026	48,8	41,6	251,249	253,276	-2,027	1,5	1,5	-	-	1,816	24,00
10.10.2026	49,1	42,1	258,475	260,412	-1,937	1,5	1,5	-	-	1,828	24,00
11.10.2026	49,5	42,4	257,921	259,685	-1,765	1,5	1,5	-	-	1,811	24,00
12.10.2026	48,7	41,8	250,277	252,313	-2,036	1,5	1,5	-	-	1,722	24,00
13.10.2026	43,9	38,5	235,252	237,001	-1,749	1,5	1,5	-	-	1,264	24,00
14.10.2026	41,5	36,6	232,529	234,652	-2,123	1,5	1,5	-	-	1,135	24,00
15.10.2026	42,9	37,7	234,178	236,194	-2,015	1,5	1,5	-	-	1,212	24,00
16.10.2026	43,1	37,8	232,974	234,987	-2,013	1,5	1,5	-	-	1,219	24,00
17.10.2026	43,2	37,8	233,549	235,382	-1,833	1,5	1,5	-	-	1,245	24,00
18.10.2026	43,3	37,9	233,515	235,513	-1,998	1,5	1,5	-	-	1,248	24,00
19.10.2026	42,9	37,5	233,412	235,449	-2,036	1,5	1,5	-	-	1,256	24,00
20.10.2026	42,6	37,0	233,439	235,796	-2,357	1,5	1,5	-	-	1,284	24,00
Итого	**41,9**	**36,8**	**4771,710**	**4809,958**	**-38,248**	**1,4**	**1,4**	**-**	**-**	**29,728**	**467,47**

Всего к оплате Qп = **29,728** Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-38,248** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: