Ведомость учета параметров потребления тепла

с 28.09.2026 по 20.10.2026

Потребитель: ООО УК "Союз"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 5

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 800026 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: VZLJOT 76.30.02.60

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
28.09.2026	25,7	26,4	0,000	0,000	0,000	5,3	5,8	0,000	0,000	0,000	24,00
29.09.2026	25,7	26,5	0,000	0,000	0,000	5,4	5,3	0,000	0,000	0,000	24,00
30.09.2026	25,5	26,5	0,000	0,000	0,000	5,4	5,3	0,000	0,000	0,000	24,00
01.10.2026	34,5	32,5	442,143	442,200	-0,057	5,8	5,5	15,190	14,337	0,853	24,00
02.10.2026	42,1	38,1	335,536	335,637	-0,101	5,7	5,6	14,184	12,862	1,322	24,00
03.10.2026	46,8	41,8	344,508	344,497	0,011	6,2	6,1	16,178	14,459	1,719	24,00
04.10.2026	46,2	41,0	349,542	349,494	0,048	6,3	6,2	16,182	14,370	1,812	24,00
05.10.2026	45,9	40,7	349,756	349,756	0,000	6,3	6,2	16,088	14,283	1,805	24,00
06.10.2026	43,7	39,0	340,905	340,905	0,000	6,4	6,3	15,005	13,371	1,634	24,00
07.10.2026	51,8	45,5	393,518	393,514	0,004	7,0	6,9	20,911	18,340	2,571	24,00
08.10.2026	50,8	45,1	361,250	361,250	0,000	6,3	6,2	18,630	16,556	2,075	24,00
09.10.2026	48,6	43,0	352,818	352,818	-0,000	6,4	6,3	17,206	15,237	1,970	24,00
10.10.2026	49,2	43,6	356,164	356,164	-0,000	6,4	6,3	17,567	15,579	1,989	24,00
11.10.2026	49,7	44,2	359,090	359,090	0,000	6,4	6,3	17,883	15,907	1,975	24,00
12.10.2026	48,9	43,4	353,035	353,046	-0,011	6,4	6,3	17,304	15,378	1,926	24,00
13.10.2026	46,6	41,8	342,644	342,644	0,000	6,4	6,3	16,049	14,416	1,633	24,00
14.10.2026	40,6	37,1	325,380	325,380	-0,000	6,4	6,3	13,294	12,132	1,162	24,00
15.10.2026	43,0	38,9	333,111	333,111	0,000	6,2	6,1	14,371	13,018	1,353	24,00
16.10.2026	42,8	38,8	331,588	331,588	0,000	6,1	6,0	14,243	12,917	1,326	24,00
17.10.2026	43,2	39,1	332,468	332,468	0,000	6,1	6,0	14,419	13,044	1,375	24,00
18.10.2026	43,5	39,3	332,874	332,874	0,000	6,1	6,0	14,508	13,119	1,390	24,00
19.10.2026	43,0	38,9	332,140	332,140	-0,000	6,1	6,0	14,343	12,973	1,369	24,00
20.10.2026	42,5	38,2	332,006	332,006	-0,000	6,1	6,0	14,174	12,747	1,427	24,00
Итого	**42,6**	**38,7**	**7000,476**	**7000,582**	**-0,106**	**6,1**	**6,1**	**317,732**	**285,045**	**32,687**	**552,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
28.09.2026 09:00	1204687,625	1217549,375	-	116864,20
11.10.2026 09:01	1208448,750	1221310,625	-	117176,21
	3761,125	3761,250	-	312,02

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **32,687** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-0,106** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: