ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 09/10/26г.-20/10/26г.

Абонент: ООО УК "Союз" Договор N:_____

Адрес: ул. Геофизиков, д. 4 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max= 180.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 180.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00167070 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
09/10/26	46.33	40.12	6.21	116.42	116.66	6.20	6.00	0.723	14	0
10/10/26	49.81	42.82	6.98	190.18	190.56	6.20	6.00	1.328	24	0
11/10/26	49.92	43.25	6.67	207.58	208.00	6.20	6.00	1.385	24	0
12/10/26	49.69	43.04	6.65	193.01	193.40	6.20	6.00	1.283	24	0
13/10/26	45.44	40.11	5.33	209.25	209.67	6.20	6.00	1.116	24	0
14/10/26	40.83	36.49	4.34	190.43	190.81	6.20	6.00	0.827	24	0
15/10/26	40.89	36.42	4.48	202.72	203.12	6.20	6.00	0.908	24	0
16/10/26	41.15	36.58	4.57	205.26	205.67	6.20	6.00	0.938	24	0
17/10/26	42.15	37.35	4.80	192.70	193.09	6.20	6.00	0.925	24	0
18/10/26	41.99	37.33	4.66	193.51	193.90	6.20	6.00	0.901	24	0
19/10/26	41.64	36.83	4.81	190.97	191.35	6.20	6.00	0.919	24	0
20/10/26	40.96	36.19	4.77	190.96	191.34	6.20	6.00	0.910	24	0
Итого:				2283.00	2287.57			12.164	278	0
Средние:	44.23	38.88	5.36			6.20	6.00			

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации