Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Октябрь 2026г.

Потребитель : ООО УК "Союз"
Абонент:
Адрес : РБ, г. Октябрьский, ул. Луначарского, д.8
Телефон: Б, г. Октябрьский, ул.Луначарского, 8
Объект : Жилой дом, ввод №1
Номер прибора : ВА851
Назначение:

	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод					
Дата	**Qt1, Гкал**	**T1, °C**	**Qm1, т/ч**	**Gm1, т**	**T2, °C**	**Qm2, т/ч**	**Gm2, т**	**dT1, °C**	**tm1, ч**	**ts1, ч**
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026										
01.10.2026										
02.10.2026										
03.10.2026										
04.10.2026										
05.10.2026										
06.10.2026										
07.10.2026										
08.10.2026										
09.10.2026										
10.10.2026										
11.10.2026										
12.10.2026										
13.10.2026										
14.10.2026	0,842	46,61	4,763	121,146	42,73	4,610	117,250	3,88	25,43	25,43
15.10.2026	1,500	66,67	8,906	213,736	59,64	8,665	207,958	7,02	24,00	24,00
16.10.2026	1,484	66,32	8,988	215,715	59,43	8,747	209,929	6,88	24,00	24,00
17.10.2026	1,487	66,49	9,004	216,106	59,60	8,764	210,335	6,89	24,00	24,00
18.10.2026	1,466	66,23	9,018	216,436	59,45	8,768	210,427	6,78	24,00	24,00
19.10.2026	1,524	66,66	8,981	215,555	59,59	8,725	209,407	7,08	24,00	24,00
20.10.2026	1,626	67,80	8,858	212,583	60,13	8,610	206,640	7,67	24,00	24,00
Среднее	1,41	63,68	8,33	200,93	57,10	8,10	195,33	57,10	24,22	24,22
Итого	9,93			1411,28			1371,95		169,43	169,43

Ответственное лицо : _____ / /

Отчет принят « » _____ 200 г. _____ / _____ /

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru