ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 29/09/26г.-20/10/26г.

Абонент: ООО УК "Союз" Договор N:_____

Адрес: ул. Садовое кольцо, д. 49 (узел 3) Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.32 м3/ч

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.32 м3/ч

Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00175290 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
28/09/26	17.63	17.27	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
29/09/26	17.42	17.04	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
30/09/26	16.83	16.36	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
01/03/26	25.38	23.13	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
02/10/26	44.26	38.99	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
03/10/26	43.82	38.49	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
04/10/26	44.02	38.54	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
05/10/26	44.08	38.60	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
06/10/26	44.34	38.74	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
07/10/26	44.59	39.04	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
08/10/26	44.57	39.20	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	24	0
09/10/26	46.74	40.61	6.13	41.38	40.96	46.61	46.25	-5.29	6.90	6.70	0.250	24	0
10/10/26	49.68	42.88	6.80	109.75	108.55	123.54	122.54	-13.99	6.90	6.70	0.740	24	0
11/10/26	50.07	43.43	6.64	109.52	108.32	123.23	122.08	-13.76	6.90	6.70	0.721	24	0
12/10/26	49.98	43.30	6.68	109.30	108.10	123.47	122.36	-14.26	6.90	6.70	0.723	24	0
13/10/26	47.21	41.71	5.50	109.33	108.22	123.54	122.53	-14.31	6.90	6.70	0.598	24	0
14/10/26	41.13	37.29	3.84	109.34	108.40	123.10	122.37	-13.97	6.90	6.70	0.412	24	0
15/10/26	41.16	37.29	3.87	109.30	108.34	123.34	122.62	-14.28	6.90	6.70	0.421	24	0
16/10/26	41.17	37.28	3.89	109.49	108.55	123.42	122.68	-14.13	6.90	6.70	0.424	24	0
17/10/26	42.38	38.00	4.38	109.69	108.73	123.92	123.08	-14.35	6.90	6.70	0.471	24	0
18/10/26	42.17	37.81	4.36	109.66	108.70	123.66	122.93	-14.23	6.90	6.70	0.472	24	0
19/10/26	42.06	37.78	4.28	110.04	109.08	123.45	122.73	-13.65	6.90	6.70	0.468	24	0
20/10/26	41.26	36.95	4.31	109.64	108.68	123.03	122.31	-13.63	6.90	6.70	0.468	24	0
Итого:				1246.44	1234.63	1404.31	1394.48	-159.85			6.168	552	0
Средние:	40.08	35.64	4.44						6.90	6.70			

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации